

RGKiI.6220.1.2015

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust.2 i 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz 267 z późn zm.) oraz §3 ust. 1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), po zapoznaniu się z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie dotyczących przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Radosze z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Barcianach

postanawiam

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

UZASADNIENIE

Na wniosek Firmy Agencja Promocji Ekorozwoju „EKO-PARTNER” z Olsztyna ul. Błękitna 11, 10-137 Olsztyn z dnia 16.01.2015r. działającej w imieniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Barcianach zostało wszczęte postępowanie, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Radosze z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Barcianach. Planowane przedsięwzięcie jest wymienione w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz.U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Zgodnie z art. 64 ust., pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy Barciany zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wydał Postanowienie Nr WOOS.4240.38.2015.MGu.2 z dnia 26.02.2015r., w którym odstąpił od nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko. Również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie w Opinii Sanitarnej Nr ZNS.4083.2.2015 z dnia 16.02.2015r. odstąpił od potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej. Projektowana kanalizacja sanitarna realizowana w obrębie geodezyjnym Radosze zostanie włączona do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej (w rejonie byłego PGR Radosze), którym ścieki doprowadzane są do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Barciany.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach, o następujących numerach ewidencyjnych: 44; 43; 41; 40/1; 205/2; 71; 72; 217; 76; 77/1; 77/2; 85; 78; 79; 80; 205/1; 33/1; 32/1; 212; 34/4; 87/2; 86; 82/1; 87/3; 83; 214; 24/2; 208; 21/2; 21/1; 23/2; 23/4; 20; 23/3; 209; 89; 271/1; 271/2; 271/3; 94/4; 19/4; 18/3; 18/1; 18/4; 18/5; 18/2; 17; 16/2; 95/2; 210; 25; 28; 7/1; 268; 31; 30; 29/4; 29/3; 5/11; 5/4; 5/5; 5/9; 81; 242/1 i 242/2.

Planowana inwestycja będzie obejmowała następujący ogólny zakres:

- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Radosze o długości ok. 750 m,
- budowa sieciowej 1 szt. pompowni ścieków w miejscowości Radosze,
- budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (tłocznej) o długości ok. 650 m z pompowni we wsi Radosze do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w rejonie byłego PGR Radosze.

Projektowana sieć będzie przebiegała przez grunty użytkowane rolniczo, nieużytki, tereny infrastruktury drogowej, a także przez działki prywatnych właścicieli. Po realizacji przedsięwzięcia wykorzystanie terenu, na którym jest planowana lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej, pozostanie bez zmian. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie zmieni się w sposób znaczący charakter pokrycia szatą roślinną przedmiotowego terenu. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie jest planowana wycinka drzewostanu.

Przewiduje się wykonanie:

- kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV 160 i 200 lub/i z rur PP 160 i 200 (rury będą łączone połączeniami szczelnymi z uszczelkami);
- szczelnych studzienek rewizyjnych na przyłączach i kanałach zbiorczych kanalizacji sanitarnej z tworzyw sztucznych (PEHD lub PP) Ø 400 ÷ 1000 mm oraz z kręgów betonowych Ø 1000 i 1200 mm z uszczelnieniem (elementy prefabrykowane studzienek będą łączone pomiędzy sobą za pomocą uszczelek z gumy surowej – w przypadku połączeń na wrąg i pióro, a w pozostałych przypadkach przy pomocy uszczelki z gumy wulkanizowanej);
- kanalizacji ciśnieniowej z rur PE lub PEHD do średnicy Ø 110;
- przepompowni sieciowej bezskratkowej o średnicy Ø 1800 lub 2000 mm z elementów prefabrykowanych żelbetowych łączonych na uszczelki i zaprawę klejową wodoodporną lub z polimerobetonu – z dwoma pompami (praca + rezerwa) z wirnikami przystosowanymi do pompowania ścieków z zawartością części stałych;
- ewentualnie pompowni przydomowych bezskratkowych z tworzyw sztucznych z pompami rozdrabniającymi.

Pompownia sieciowa będzie wyposażona w dwie pompy, z których jedna będzie rezerwową oraz w automatykę sterującą i sygnalizacyjną. Pompownia będzie zlokalizowana w bezpiecznej odległości od zabudowy mieszkaniowej i będzie wygradzona. Teren wygradzony pompowni zajmie powierzchnię ok. 16 m². Pompy będą zanurzone w ściekach, co wyeliminuje emisję hałasu. Przewiduje się także ewentualną budowę przepompowni domowych bezskratkowych, wykonanych z tworzyw sztucznych, wyposażonych w pompy rozdrabniające.

Projektowana inwestycja będzie prowadzona pod przeszkodami, takimi jak: ciek, rowy melioracyjne oraz drogi, w rurach ochronnych. Przejścia pod drogami gruntowymi planuje się

wykonać rozkopem w rowie otwartym, natomiast pod drogami utwardzonymi – metodą przecisku lub przewiertu sterowanego. Przejścia pod ciekami i rowami melioracyjnymi zostaną wykonane w wykopie otwartym lub przeciskiem/przewiertem pod dnem rowy na głębokości min. 1 m.

Zaplecze budowy oraz miejsce postoju sprzętu i maszyn będzie zlokalizowane na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu w celu uniknięcia zanieczyszczenia środowiska przez substancje niebezpieczne, a także poza terenami sąsiadującymi bezpośrednio z zabudową mieszkaniową, terenami leśnymi oraz wodami powierzchniowymi. W okresie realizacji przedsięwzięcia planuje się ustawienie przy zapleczu budowy pojemników na odpady socjalne oraz przenośnych toalet opróżnianych w miarę potrzeb. Odpady odbierane i wywożone będą przez specjalistyczną firmę. W ramach możliwości będzie prowadzona segregacja odpadów do wydzielonych pojemników (kontenerów) na terenie budowy. Wszystkie odpady odzyskane w wyniku segregacji będą przekazywane firmom specjalistycznym zajmujących się przetwarzaniem i zagospodarowywaniem tych odpadów.

Przed oddaniem do użytku sieci kanalizacyjnej będą wykonywane etapowo próby szczelności rurociągów przy użyciu wody pochodzącej z okolicznych zbiorników wodnych lub z sieci wodociągowej. Po zakończeniu prób szczelności woda zostanie skierowana do oczyszczalni ścieków.

W celu zminimalizowania okresowego wzrostu emisji spalin, poziomu hałasu oraz zapylenia przy realizacji inwestycji, czas trwania prac budowlanych powinien być ograniczony wyłącznie do pory dnia, a używane maszyny, pojazdy i inny sprzęt powinien być sprawny technicznie. Przewiduje się, że zasięg uciążliwości powodowanych na etapie realizacji ograniczy się do najbliższego otoczenia a emisja substancji zanieczyszczających oraz hałasu będzie o charakterze krótkoterminowym i ustanie wraz z zakończeniem prac. Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych teren budowy zostanie uprzątnięty i przywrócony do stanu pierwotnego.

Etap eksploatacji sieci kanalizacyjnej nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Rurociągi i inne urządzenia zostaną wykonane ze szczelnych materiałów, które zabezpieczą środowisko wodno-przyrodnicze przed zanieczyszczeniem. Wykonanie sieci kanalizacyjnej umożliwi rozwój urbanistyczny terenów przy niej zlokalizowanych oraz pozwoli na sukcesywne likwidowanie starych zbiorników bezodpływowych. System będzie miał charakter hermetyczny a zanieczyszczenia, które mogą się odkładać w studzienkach kanalizacyjnych będą okresowo wybierane i wywożone przez specjalistyczne podmioty do oczyszczalni ścieków.

Inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami specjalnej ochrony Natura 2000 oraz poza innymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.). Najbliższy obszar chroniony zlokalizowany jest w odległości ok. 517 m na północ od terenu planowanej inwestycji i jest to obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Warmińska (PLB 280015). Ponadto w odległości ok. 950 m w kierunku północno-wschodnim znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber.

Z uwagi na to, że projektowana sieć będzie zlokalizowana na terenie przekształconym i zagospodarowanym na terenie zwartej zabudowy mieszkaniowej, poza terenami leśnymi, inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na gatunki i siedliska przyrodnicze, dla których wyznaczony został obszar Natura 2000 oraz nie naruszy spójności sieci Natura 2000. Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją celu publicznego, a jego realizacja nie spowoduje negatywnego oddziaływania na ww. obszary chronione.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Pregoty, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami, przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011r. Z uwagi na rodzaj, skalę i zakres inwestycja nie będzie wpływać na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w ww. Planie.

Wszystkie rurociągi projektowanej kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej zostaną wykonane z tworzywa sztucznego zapewniającego całkowitą szczelność instalacji. W związku z tym planowana inwestycja nie będzie powodowała dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych i nie będzie oddziaływała na wody powierzchniowe co zapewni niezmienną istniejącego stanu ekologicznego jednolitych części wód.

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach wybrzeży, obszarach górskich, obszarach leśnych, obszarach wodno-błotnych, w strefach ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników śródlądowych, a także na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone oraz uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej jak również na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia, oddziaływania nie będą miały zasięgu transgranicznego i nie spowodują istotnych zmian w środowisku, jak również nie powinny wpłynąć negatywnie na istniejące walory krajobrazowe. Ponadto, z uwagi na zakres oddziaływań planowanej inwestycji oraz istniejący sposób zagospodarowania terenów sąsiednich nie przewiduje się możliwości kumulowania negatywnych oddziaływań oraz ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Z uwagi na niską skalę potencjalnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego jak również na zdrowie i warunki życia ludzi organ uznał, że iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.



WÓJT GMINY
Ryszard Kozgra

Otrzymują:

1. Agencja Promocji Ekorozwoju „EKO-PARTNER”
ul. Błękitna 11
10-137 Olsztyn
2. Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie
(zgodnie z art. 49 kpa)
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Olsztynie ul. Dworcowa 60
10-437 Olsztyn
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie Pl. Piłsudskiego 5
11-400 Kętrzyn